Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l		331.0		334.0			501.0			476.0	482.0			484.0		470.0		493.0			549.0		537.0		492.0			522.0		534.0		477.3
DBO5	mg/l		180														270							290							290		258
Phosphore total	mg/l		4.85		5.23			6.94			6.98	7.40			2.75		7.28		7.58			6.04		7.58		9.31			7.82		7.39		6.70
Orthophosphate	mg/l		1.86								2.68						2.76							2.75							2.70		2.55
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l		21.50								31.00						31.60							31.90							30.80		29.36
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l		85.90								116.00						126.00							130.00							122.00		115.98
DCO/DBO			1.8														1.7							1.9							1.8		1.8
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l		0.94								6.71						0.51							0.59							0.70		1.89
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l		0.16								0.11						0.12							0.12							0.13		0.13

Canal d'orage

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l		331.0		334.0			501.0			476.0	482.0			484.0		470.0		493.0			549.0		537.0		492.0			522.0		534.0		477.3
DBO5	mg/l		180														270							290							290		258
Phosphore total	mg/l		4.85		5.23			6.94			6.98	7.40			2.75		7.28		7.58			6.04		7.58		9.31			7.82		7.39		6.70
Orthophosphate	mg/l		1.86								2.68						2.76							2.75							2.70		2.55
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l		21.50								31.00						31.60							31.90							30.80		29.36
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l		85.90								116.00						126.00							130.00							122.00		115.98
DCO/DBO			1.8														1.7							1.9							1.8		1.8
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l		0.94								6.71						0.51							0.59							0.70		1.89
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l		0.16								0.11						0.12							0.12							0.13		0.13

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l		165.0		158.0			193.0			190.0	193.0			185.0		185.0		188.0			221.0		191.0		167.0			189.0		196.0		186.2
DBO5	mg/l		94														100							105							110		102
Phosphore total	mg/l		2.52		2.57			2.72			3.04	2.74			2.50		2.77		2.59			2.43		2.64		2.38			2.44		2.59		2.61
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l		25.20								45.20						35.50							37.20							30.30		34.68
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l	12.5	3.5	6.5	7.5			6.5	6.0	6.5	9.0	4.5			5.0	5.5	6.5	6.0	6.5			6.5	8.0	6.0	6.0	4.0			8.0	5.0	5.5		6.4
DCO	mg/l		29.0		35.0			31.0			45.0	33.0			30.0		31.0		36.0			33.3		35.0		33.0			35.0		33.0		33.8
DBO5	mg/l		4														6							5							5		5
Phosphore total	mg/l		0.56		0.52			0.55			0.74	0.60			0.53		0.55		0.55			0.73		0.48		0.49			0.57		0.42		0.56
Orthophosphate	mg/l		0.44								0.59						0.46							0.43							0.38		0.46
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l		3.60								5.19						2.27							2.77							2.30		3.23
DOC	mg/l		9.21								11.40						10.10							9.92							9.48		10.02
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l		17.00								32.70						25.10							27.90							18.80		24.30
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l		0.19								0.21						0.15							0.20							0.19		0.19

Sortie Actiflo

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80		0.80

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80		0.80
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80		0.80
Ammonium NH4 Lange Min	mg/l	0.30	0.70	0.30	1.60	0.90	0.50	0.60	1.70	0.60	8.20	3.10	13.70	0.40	3.20	0.70	0.50	3.70	6.10	13.40	0.50	0.30	2.10	0.40	0.50	1.40	7.00	0.50	0.40	0.40	0.40		0.30
Ammonium NH4 Lange Max	mg/l	32.70	28.50	32.60	33.70	23.30	29.00	39.40	34.60	43.10	54.90	31.70	42.40	33.20	37.90	39.50	33.40	35.30	31.70	34.50	28.40	29.70	41.30	36.80	41.40	37.70	56.40	36.20	38.10	27.40	28.50		56.40
Ammonium NH4 Lange Moyen	mg/l	18.20	19.60	18.40	21.40	17.10	17.40	21.10	21.10	26.10	32.20	22.70	30.20	21.90	22.80	21.60	21.90	25.40	21.90	21.90	19.10	18.40	24.00	21.50	21.60	21.50	31.80	22.80	20.60	18.60	17.40		22.01

Sortie déc. lamellaire

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																

Cellule 2

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	2.80	4.90	3.30	4.60	4.60	4.40	3.80	3.90	3.80	4.10	4.00	4.10	3.90	3.60	3.50	3.50	3.20	3.10	3.20	2.90	2.80	2.80	2.70	2.60	2.60	2.50	2.50	2.30	2.10	2.10		2.10
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	6.60	6.50	5.90	5.70	5.60	5.30	5.00	4.60	4.60	4.60	4.60	4.40	4.30	4.10	3.90	3.90	3.70	3.70	3.50	3.30	3.20	3.20	3.30	3.10	2.90	2.90	2.80	2.70	2.70	2.50		6.60
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	4.90	5.70	5.10	5.20	5.10	4.80	4.60	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.10	4.00	3.70	3.70	3.60	3.50	3.30	3.20	3.00	3.00	3.00	2.90	2.70	2.70	2.60	2.60	2.50	2.30		3.78

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	4.00	8.30	5.40	7.80	8.40	8.40	7.50	7.80	8.70	10.50	9.50	10.60	9.50	8.70	8.30	8.90	8.40	8.00	8.80	8.50	7.70	8.40	8.10	8.40	8.50	8.40	8.20	7.90	7.20	7.00		4.00
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	13.60	13.30	12.10	12.00	11.70	12.20	12.10	11.20	12.40	13.10	13.10	12.80	12.60	11.70	10.80	11.30	11.30	11.50	10.70	10.60	10.10	11.50	11.60	11.00	10.50	11.00	10.70	10.10	10.20	9.40		13.60
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	8.80	10.40	9.40	10.30	10.20	10.00	10.40	10.20	11.00	11.80	11.50	11.60	11.20	10.50	9.80	10.40	10.10	10.40	10.00	9.70	9.10	9.70	10.20	9.80	9.60	10.30	9.40	9.10	8.80	8.50		10.07

Cellule 6

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00

Sortie biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																