Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30	Lu 31	Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l		268.0		250.0		272.0			160.0		227.0		289.0			407.0		381.0		359.0			473.0	465.0		419.0	438.0			467.0		348.2
DBO5	mg/l				120							130							215														155
Phosphore total	mg/l		4.14		3.29		4.37			2.31		3.78		4.41			5.36		5.61		5.32			5.76	6.07			5.94			6.28		4.82
Orthophosphate	mg/l				1.18							1.55							2.09						2.38								1.80
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l				10.90							16.20							21.90						25.90								18.73
DOC	mg/l																		93.40														93.40
Carbone organique Total (TOC)	mg/l											67.80													110.00								88.90
DCO/DBO					2.1							1.7							1.8														1.9
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l				1.22							2.04							1.24						1.17								1.42
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l				0.13							0.21							0.18						0.20								0.18

Canal d'orage

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30	Lu 31	Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l		268.0		250.0		272.0			160.0		227.0		289.0			407.0		381.0		359.0			473.0	465.0		419.0	438.0			467.0		348.2
DBO5	mg/l				120							130							215														155
Phosphore total	mg/l		4.14		3.29		4.37			2.31		3.78		4.41			5.36		5.61		5.32			5.76	6.07			5.94			6.28		4.82
Orthophosphate	mg/l				1.18							1.55							2.09						2.38								1.80
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l				10.90							16.20							21.90						25.90								18.73
DOC	mg/l																		93.40														93.40
Carbone organique Total (TOC)	mg/l											67.80													110.00								88.90
DCO/DBO					2.1							1.7							1.8														1.9
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l				1.22							2.04							1.24						1.17								1.42
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l				0.13							0.21							0.18						0.20								0.18

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30	Lu 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l		129.0		128.0		133.0			107.0		132.0		161.0			32.0		209.0		171.0			164.0	204.0		167.0	200.0			179.0		151.1
DBO5	mg/l				72							70							125														89
Phosphore total	mg/l		1.78		2.18		2.19			1.68		2.13		2.48			2.35		3.22		2.48			2.33	2.74			2.87			2.35		2.37
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l				18.90							17.20							24.00						30.80								22.72
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30	Lu 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30	Lu 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l		7.0	8.0	12.0	8.5	5.5			13.5	5.0	6.5	9.0	6.5			6.5	9.0	10.0	10.0	8.0			7.0	7.0	13.0	7.0	7.5			6.5	19.5	8.8
DCO	mg/l		28.0		30.0		29.0			34.0		28.0		29.0					40.0		36.0			32.0	37.0		34.0	40.0			34.0		33.2
DBO5	mg/l				9							6							9														8
Phosphore total	mg/l		0.33		0.41		0.41			0.46		0.49		0.55			0.47		0.73		0.56			0.51	0.53			0.52			0.47		0.50
Orthophosphate	mg/l				0.21							0.41							0.54						0.42								0.39
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l				3.74							2.76							1.88						1.00								2.34
DOC	mg/l				8.10							7.93							10.40						10.40								9.21
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l				12.10							13.60							18.20						24.10								17.00
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l				0.28							0.32							0.28						0.29								0.29

Sortie Actiflo

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30	Lu 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30	Lu 31	Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30	Lu 31	Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Ammonium NH4 Lange Min	mg/l	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	8.60	0.20	0.10	0.20	0.10	0.30	0.20	0.40	0.20	7.30	0.30	0.20	0.30	0.40	11.40	7.60	11.40	10.40	6.10	9.80	11.70	15.40	25.00	4.60	7.50	0.10
Ammonium NH4 Lange Max	mg/l	17.70	19.80	29.90	29.80	25.50	21.20	33.40	19.70	9.80	15.10	51.10	32.50	19.70	23.20	24.70	26.40	34.50	28.20	29.60	31.20	49.30	36.80	31.80	36.90	32.60	34.90	43.10	100.30	100.30	29.10	28.40	100.30
Ammonium NH4 Lange Moyen	mg/l	12.50	13.00	17.50	15.60	15.50	14.60	21.10	10.80	5.70	9.90	14.50	18.10	14.60	16.70	16.00	18.30	21.70	19.30	19.70	20.30	31.60	23.90	22.00	26.00	21.40	22.70	28.50	37.80	39.80	18.40	18.70	19.55

Sortie déc. lamellaire

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30	Lu 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																

Cellule 2

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30	Lu 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	2.90	0.50	2.60	2.10	2.20	2.80	2.90	1.80	1.80	2.20	2.60	2.80	2.30	2.50	2.40	2.70	2.60	2.10	2.00	2.20	2.30	2.30	2.30	2.30	1.80	1.90	1.90	1.80	1.90	1.80	1.60	0.50
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	4.20	4.00	3.90	4.00	4.00	3.80	3.70	3.50	3.10	3.50	3.50	3.50	3.40	3.10	3.00	3.20	3.10	2.90	2.80	2.90	2.70	2.80	2.70	2.60	2.40	2.30	2.30	2.20	2.20	2.20	2.10	4.20
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	3.70	3.60	3.50	3.30	3.50	3.40	3.40	2.90	2.60	2.90	3.00	3.20	3.00	2.90	2.80	2.90	2.80	2.70	2.50	2.60	2.50	2.50	2.40	2.40	2.10	2.10	2.10	2.00	2.10	2.00	1.80	2.75

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30	Lu 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30	Lu 31	Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	5.20	0.40	4.90	4.30	4.30	6.60	6.90	3.20	3.30	4.00	5.90	6.20	5.70	6.30	6.60	7.10	7.10	6.00	6.60	6.80	7.60	8.00	7.50	7.70	7.40	7.50	7.90	8.00	8.10	7.60	7.40	0.40
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	8.40	8.70	9.10	9.40	9.30	8.60	9.40	8.40	6.60	7.90	9.40	9.90	8.90	8.80	8.70	9.70	9.80	9.70	9.30	9.80	10.00	10.60	10.00	10.10	9.80	10.40	11.30	10.20	10.30	10.20	10.00	11.30
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	7.20	7.30	7.60	7.30	7.70	7.70	8.20	6.40	5.30	6.50	7.40	8.20	7.90	7.70	7.90	8.50	8.70	8.40	8.30	8.70	9.10	9.40	9.00	9.50	8.90	9.40	10.00	9.50	9.40	9.10	9.10	8.24

Cellule 6

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30	Lu 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sortie biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30	Lu 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																