Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Di 1	Lu 2	Ma 3	Me 4	Je 5	Ve 6	Sa 7	Di 8	Lu 9	Ma 10	Me 11	Je 12	Ve 13	Sa 14	Di 15	Lu 16	Ma 17	Me 18	Je 19	Ve 20	Sa 21	Di 22	Lu 23	Ma 24	Me 25	Je 26	Ve 27	Sa 28	Di 29	Lu 30	Ma 31	Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l	280.0		349.0		397.0			385.0		235.0		226.0			221.0		247.0		283.0			83.1				153.0			162.0			251.8
DBO5	mg/l			185														140					36							84			111
Phosphore total	mg/l	2.87		3.58		6.63			4.58		2.81		2.43			2.41		2.78		3.39			0.91				1.54			1.72			2.97
Orthophosphate	mg/l			1.90							1.60							1.53					0.46							0.95			1.29
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l			18.80							14.70							14.30					3.03							8.87			11.94
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l			92.60							68.40							73.90					23.20							43.50			60.32
DCO/DBO				1.9														1.8					2.3							1.9			2.0
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l			1.97							2.32							2.23					2.07							2.72			2.26
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l			0.28							0.22							0.24					0.07							0.21			0.20

Canal d'orage

Groupe / paramètre	Unité	Di 1	Lu 2	Ma 3	Me 4	Je 5	Ve 6	Sa 7	Di 8	Lu 9	Ma 10	Me 11	Je 12	Ve 13	Sa 14	Di 15	Lu 16	Ma 17	Me 18	Je 19	Ve 20	Sa 21	Di 22	Lu 23	Ma 24	Me 25	Je 26	Ve 27	Sa 28	Di 29	Lu 30	Ma 31	Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l	280.0		349.0		397.0			385.0		235.0		226.0			221.0		247.0		283.0			83.1				153.0			162.0			251.8
DBO5	mg/l			185														140					36							84			111
Phosphore total	mg/l	2.87		3.58		6.63			4.58		2.81		2.43			2.41		2.78		3.39			0.91				1.54			1.72			2.97
Orthophosphate	mg/l			1.90							1.60							1.53					0.46							0.95			1.29
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l			18.80							14.70							14.30					3.03							8.87			11.94
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l			92.60							68.40							73.90					23.20							43.50			60.32
DCO/DBO				1.9														1.8					2.3							1.9			2.0
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l			1.97							2.32							2.23					2.07							2.72			2.26
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l			0.28							0.22							0.24					0.07							0.21			0.20

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Di 1	Lu 2	Ma 3	Me 4	Je 5	Ve 6	Sa 7	Di 8	Lu 9	Ma 10	Me 11	Je 12	Ve 13	Sa 14	Di 15	Lu 16	Ma 17	Me 18	Je 19	Ve 20	Sa 21	Di 22	Lu 23	Ma 24	Me 25	Je 26	Ve 27	Sa 28	Di 29	Lu 30	Ma 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l	62.0	53.0	45.0	47.0	58.0			55.0	69.0	44.0	50.0	47.0			44.0	41.0	50.0	51.0	48.0			55.0				43.0			35.0			49.8
DCO	mg/l	127.0		142.0		155.0			153.0		113.0		119.0			123.0		130.0		132.0			78.8				91.1			91.2			121.3
DBO5	mg/l			74														60					38							42			54
Phosphore total	mg/l	1.49		1.72		1.96			1.77		1.45		1.47			1.36		1.63		1.67			1.27				1.22			1.13			1.51
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l			19.60							16.10							27.70					4.29							8.88			15.31
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Di 1	Lu 2	Ma 3	Me 4	Je 5	Ve 6	Sa 7	Di 8	Lu 9	Ma 10	Me 11	Je 12	Ve 13	Sa 14	Di 15	Lu 16	Ma 17	Me 18	Je 19	Ve 20	Sa 21	Di 22	Lu 23	Ma 24	Me 25	Je 26	Ve 27	Sa 28	Di 29	Lu 30	Ma 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Di 1	Lu 2	Ma 3	Me 4	Je 5	Ve 6	Sa 7	Di 8	Lu 9	Ma 10	Me 11	Je 12	Ve 13	Sa 14	Di 15	Lu 16	Ma 17	Me 18	Je 19	Ve 20	Sa 21	Di 22	Lu 23	Ma 24	Me 25	Je 26	Ve 27	Sa 28	Di 29	Lu 30	Ma 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l	9.5	4.5	2.5	5.5	5.5			5.0	16.0	7.0	7.0	7.5			7.0	4.0	8.0	5.5	3.5			5.0				9.5			4.0			6.5
DCO	mg/l	32.3		28.2		27.6			25.9		25.7		29.9			29.6		33.3		24.2			24.5				23.5			19.5			27.0
DBO5	mg/l			3														7					11							4			6
Phosphore total	mg/l	0.39		0.34		0.50			0.51		0.42		0.41			0.28		0.41		0.35			0.13				0.26			0.22			0.35
Orthophosphate	mg/l			0.22							0.18							0.13					0.01							0.07			0.12
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l			0.80							1.11							6.04					2.05							0.89			2.18
DOC	mg/l			6.41							5.79							8.28					6.03							4.49			6.20
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l			17.70							15.70							20.80					3.71							9.95			13.57
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l			0.12							0.14							0.48					0.07							0.18			0.20

Sortie Actiflo

Groupe / paramètre	Unité	Di 1	Lu 2	Ma 3	Me 4	Je 5	Ve 6	Sa 7	Di 8	Lu 9	Ma 10	Me 11	Je 12	Ve 13	Sa 14	Di 15	Lu 16	Ma 17	Me 18	Je 19	Ve 20	Sa 21	Di 22	Lu 23	Ma 24	Me 25	Je 26	Ve 27	Sa 28	Di 29	Lu 30	Ma 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Di 1	Lu 2	Ma 3	Me 4	Je 5	Ve 6	Sa 7	Di 8	Lu 9	Ma 10	Me 11	Je 12	Ve 13	Sa 14	Di 15	Lu 16	Ma 17	Me 18	Je 19	Ve 20	Sa 21	Di 22	Lu 23	Ma 24	Me 25	Je 26	Ve 27	Sa 28	Di 29	Lu 30	Ma 31	Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.50	0.60	0.70	0.60	0.50	0.30	0.50	0.70	0.60	0.60	0.70	0.60	0.50	0.00	0.60	0.40	0.60	0.50	0.60	0.60	0.60	0.30	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Di 1	Lu 2	Ma 3	Me 4	Je 5	Ve 6	Sa 7	Di 8	Lu 9	Ma 10	Me 11	Je 12	Ve 13	Sa 14	Di 15	Lu 16	Ma 17	Me 18	Je 19	Ve 20	Sa 21	Di 22	Lu 23	Ma 24	Me 25	Je 26	Ve 27	Sa 28	Di 29	Lu 30	Ma 31	Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	5.30	7.30	0.90	2.00	0.80	4.70	0.80	1.20	9.10	3.40	8.90	4.90	10.70	4.10	1.70	4.90	15.90	0.80	2.20	20.10	2.20	4.70	2.60	0.90	2.50	2.20	12.50	0.80	0.80	3.30	0.70	20.10
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	1.20	1.50	0.70	0.80	0.70	1.10	0.70	0.70	2.10	0.90	1.70	1.20	3.00	0.90	0.70	0.80	3.80	0.70	0.90	4.50	0.80	0.90	0.80	0.60	0.70	0.70	2.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.22
Ammonium NH4 Lange Min	mg/l	3.50	0.70	3.90	10.90	9.90	12.90	0.20	0.40	1.90	0.60	0.60	3.80	0.30	0.20	0.90	3.60	2.00	2.70	6.70	3.60	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.30	0.40	0.30	0.40	0.20
Ammonium NH4 Lange Max	mg/l	18.50	47.60	19.70	34.20	27.40	39.60	36.10	30.80	24.90	18.70	36.00	34.90	32.40	8.00	13.90	20.40	47.50	22.40	36.70	42.40	13.40	7.20	6.50	5.00	8.70	10.70	39.40	9.90	11.60	23.30	12.70	47.60
Ammonium NH4 Lange Moyen	mg/l	10.60	22.20	15.40	19.60	19.20	25.10	20.50	19.80	11.00	13.20	18.20	21.30	11.00	4.90	9.30	11.60	24.20	15.30	19.90	15.50	7.30	3.70	4.20	3.30	5.40	6.60	9.30	6.00	7.50	11.10	9.00	12.94

Sortie déc. lamellaire

Groupe / paramètre	Unité	Di 1	Lu 2	Ma 3	Me 4	Je 5	Ve 6	Sa 7	Di 8	Lu 9	Ma 10	Me 11	Je 12	Ve 13	Sa 14	Di 15	Lu 16	Ma 17	Me 18	Je 19	Ve 20	Sa 21	Di 22	Lu 23	Ma 24	Me 25	Je 26	Ve 27	Sa 28	Di 29	Lu 30	Ma 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																

Cellule 2

Groupe / paramètre	Unité	Di 1	Lu 2	Ma 3	Me 4	Je 5	Ve 6	Sa 7	Di 8	Lu 9	Ma 10	Me 11	Je 12	Ve 13	Sa 14	Di 15	Lu 16	Ma 17	Me 18	Je 19	Ve 20	Sa 21	Di 22	Lu 23	Ma 24	Me 25	Je 26	Ve 27	Sa 28	Di 29	Lu 30	Ma 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	3.90	4.20	0.00	7.30	7.90	7.90	8.00	7.60	4.30	4.40	6.40	4.30	3.50	3.80	4.80	5.30	5.00	6.40	6.90	4.00	4.00	2.80	3.40	3.30	4.10	3.40	3.00	4.30	4.60	4.90	4.80	0.00
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	5.10	5.60	10.50	10.60	10.50	10.60	10.40	10.20	8.40	9.40	9.70	10.00	8.10	6.40	7.90	8.70	9.30	8.90	9.20	8.80	7.30	5.40	5.70	5.10	6.20	6.90	7.20	6.80	7.00	7.60	7.30	10.60
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	4.70	5.20	8.20	9.10	9.10	9.60	9.50	9.00	6.20	7.70	8.00	8.50	6.40	5.20	6.60	6.90	8.30	7.80	8.20	6.60	5.80	4.20	4.70	4.30	5.20	5.50	5.60	5.40	5.80	6.50	6.10	6.77

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Di 1	Lu 2	Ma 3	Me 4	Je 5	Ve 6	Sa 7	Di 8	Lu 9	Ma 10	Me 11	Je 12	Ve 13	Sa 14	Di 15	Lu 16	Ma 17	Me 18	Je 19	Ve 20	Sa 21	Di 22	Lu 23	Ma 24	Me 25	Je 26	Ve 27	Sa 28	Di 29	Lu 30	Ma 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Di 1	Lu 2	Ma 3	Me 4	Je 5	Ve 6	Sa 7	Di 8	Lu 9	Ma 10	Me 11	Je 12	Ve 13	Sa 14	Di 15	Lu 16	Ma 17	Me 18	Je 19	Ve 20	Sa 21	Di 22	Lu 23	Ma 24	Me 25	Je 26	Ve 27	Sa 28	Di 29	Lu 30	Ma 31	Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	9.70	9.50	0.00	11.70	12.90	13.20	12.00	12.90	6.80	7.10	9.60	7.00	6.40	5.20	8.10	8.80	7.50	10.20	12.20	7.10	6.80	4.20	5.50	5.50	7.30	6.10	5.30	7.40	7.50	8.90	9.60	0.00
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	14.10	19.80	18.80	20.70	21.20	22.80	22.50	22.00	15.90	18.00	20.20	21.90	14.90	11.00	14.20	16.60	20.40	18.40	20.10	18.90	13.70	9.30	9.90	8.70	11.00	12.90	13.80	12.50	13.00	16.00	14.30	22.80
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	12.10	16.60	14.60	16.10	16.50	18.50	18.40	17.10	10.50	13.60	14.70	16.90	10.90	8.60	11.30	12.20	16.40	14.60	16.40	12.40	10.20	7.20	8.00	7.30	8.90	9.80	10.30	9.80	10.40	12.40	11.40	12.71

Cellule 6

Groupe / paramètre	Unité	Di 1	Lu 2	Ma 3	Me 4	Je 5	Ve 6	Sa 7	Di 8	Lu 9	Ma 10	Me 11	Je 12	Ve 13	Sa 14	Di 15	Lu 16	Ma 17	Me 18	Je 19	Ve 20	Sa 21	Di 22	Lu 23	Ma 24	Me 25	Je 26	Ve 27	Sa 28	Di 29	Lu 30	Ma 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

Sortie biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Di 1	Lu 2	Ma 3	Me 4	Je 5	Ve 6	Sa 7	Di 8	Lu 9	Ma 10	Me 11	Je 12	Ve 13	Sa 14	Di 15	Lu 16	Ma 17	Me 18	Je 19	Ve 20	Sa 21	Di 22	Lu 23	Ma 24	Me 25	Je 26	Ve 27	Sa 28	Di 29	Lu 30	Ma 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																