Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28				Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l			293.0		325.0		304.0			221.0		213.0		274.0			341.0		374.0		341.0			373.0		375.0	368.0					316.8
DBO5	mg/l					170														210							215						198
Phosphore total	mg/l			3.23		3.47		3.36			2.12		2.27		2.98			3.77		3.99		4.16			4.18		4.07	4.64					3.52
Orthophosphate	mg/l					1.84							1.26							1.86							1.92						1.72
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l					19.20							11.40							20.00							21.70						18.07
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
DCO/DBO						1.9														1.8							1.7						1.8
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l					1.86							3.18							2.24							1.61						2.22
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l					0.21							0.18							0.25							0.19						0.21

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l			45.0	51.0	49.0	52.0	59.0			68.0	49.0	37.0	43.0	43.0			54.0	55.0	58.0	54.0	54.0			61.0	63.0	51.0	55.0					52.7
DCO	mg/l			138.0		144.0		137.0			106.0		96.4		110.0			145.0		145.0		150.0			138.0		141.0	133.0					132.0
DBO5	mg/l					80														84							76						80
Phosphore total	mg/l			1.56		1.58		1.70			1.24		1.08		1.27			1.51		1.64		1.69			1.48		1.43	1.61					1.48
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l					24.70							11.80							23.00							28.30						21.95
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l			6.5	6.0	4.5	5.0	8.0			11.5	7.5	4.0	5.0	4.5			5.0	5.5	7.0	6.5	6.5			6.0	6.5	8.0	8.0					6.4
DCO	mg/l			24.2		25.1		29.5			34.2		20.9		21.3			24.6		28.6		26.4			25.8		31.8	27.2					26.6
DBO5	mg/l					5														7							9						7
Phosphore total	mg/l			0.29		0.29		0.38			0.27		0.23		0.24			0.36		0.43		0.39			0.35		0.46	0.44					0.34
Orthophosphate	mg/l					0.11							0.06							0.16							0.17						0.12
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l					2.10							0.35							1.29							8.44						3.05
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l					21.80							14.20							19.40							16.60						18.00

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l					0.42							0.18							0.28							0.50						0.34

Sortie Actiflo

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28				Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00				15.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00				15.00
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00				15.00
Ammonium NH4 Lange Min	mg/l	7.20	0.70	7.30	9.20	0.40	11.60	13.70	13.40	12.30	3.10	3.50	6.40	6.60	6.10	6.60	9.80	8.90	11.00	11.50	12.90	13.40	7.10	14.50	10.30	10.30	0.00	0.00	13.70				0.00
Ammonium NH4 Lange Max	mg/l	19.90	28.90	19.50	32.40	29.40	44.20	100.20	60.00	23.90	34.10	18.10	61.90	34.70	23.60	34.30	26.20	24.90	24.50	32.90	35.00	32.20	32.60	28.20	27.20	22.10	65.70	38.70	33.40				100.20
Ammonium NH4 Lange Moyen	mg/l	10.50	11.00	13.90	22.00	23.20	24.40	23.40	25.60	16.40	10.20	9.70	12.20	12.90	13.00	22.00	19.10	17.30	19.60	21.10	24.00	21.60	23.60	20.60	18.70	19.00	11.70	23.20	23.90				18.35

Sortie déc. lamellaire

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																

Cellule 2

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.00	0.20	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.20	0.20	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10				0.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	3.90	4.60	3.40	7.00	2.70	6.30	10.10	4.40	5.10	5.30	2.40	1.30	1.40	1.40	6.40	5.80	2.90	6.00	4.60	2.70	2.30	4.30	1.40	2.10	3.80	1.60	8.50	0.80				10.10
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	1.20	1.00	0.90	2.80	1.10	2.10	3.00	2.00	1.60	1.00	0.90	0.30	0.40	0.30	2.90	1.30	0.80	1.30	1.10	1.10	0.90	1.60	0.50	0.50	1.30	0.30	1.00	0.40				1.20
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	6.50	6.00	6.90	7.10	9.70	9.40	7.90	9.60	7.90	4.60	5.70	6.10	7.00	7.30	7.80	8.10	8.70	0.00	9.60	10.90	9.50	11.10	0.40	9.60	10.10	6.00	7.90	10.70				0.00
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	9.50	9.50	9.80	11.10	11.30	11.40	11.50	11.30	10.70	10.00	9.00	9.70	10.20	10.50	11.80	10.90	10.80	12.50	13.40	13.70	13.70	14.20	13.40	13.30	13.70	14.00	12.60	12.90				14.20
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	7.70	7.80	8.70	9.90	10.60	10.50	10.20	10.60	9.20	7.50	7.70	8.40	8.60	8.80	10.00	10.00	9.70	10.90	11.50	12.80	12.10	12.50	11.50	11.30	11.90	10.60	11.10	12.20				10.15

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.30	0.20	0.30	0.30	0.10	0.20	0.10	0.20	0.10	0.20	0.40	0.10	0.10				0.10
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	4.30	4.50	4.50	6.30	4.30	6.90	8.00	3.60	6.30	4.40	1.20	1.10	0.90	1.30	5.50	5.20	3.80	4.20	5.70	3.30	2.20	11.60	2.60	2.00	5.30	16.00	13.00	5.20				16.00
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	1.20	1.10	1.10	2.40	2.30	3.50	3.10	1.90	1.30	0.90	0.30	0.20	0.20	0.20	2.10	1.30	1.00	1.10	1.40	1.40	0.80	1.60	0.60	0.50	1.60	7.70	1.90	0.60				1.55
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	10.80	10.20	10.40	13.40	18.90	18.00	16.10	17.60	14.40	8.40	9.30	10.10	11.90	12.30	12.50	15.10	14.10	0.10	12.90	15.20	15.40	15.20	0.80	15.10	15.90	9.70	10.90	16.10				0.10
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	17.00	17.90	19.00	24.00	24.60	26.30	26.80	25.60	22.70	20.60	16.60	18.80	19.80	22.10	25.90	23.90	23.60	22.50	21.70	23.90	24.00	26.80	24.20	23.70	26.60	28.30	24.30	25.60				28.30
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	13.40	13.50	15.70	19.90	21.90	22.20	21.10	22.50	17.30	13.40	13.50	14.90	15.30	16.40	20.50	19.90	19.10	17.70	17.80	21.40	19.30	21.30	18.90	18.60	20.50	18.40	19.30	22.90				18.45

Cellule 6

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00				4.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00				4.00

Cellule 6

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28				Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00				4.00

Sortie biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																