

Protocole mensuel - Catégorie: Concentrations - Tous les points de mesure

SynData 4.2

Mois avril 2017

Imprimé le 02.05.2017 08:31

Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30	Valeur mens.		
Analyses																																		
DCO	mg/l		461		459		552			499		534	486					561	477		498				543		202		336				467	
DBO5	mg/l				280														260														270	
Phosphore total	mg/l		5.33		5.29		5.29			5.39		5.85	5.41					5.68	5.41		5.64				6.16		2.28		3.92				5.14	
Orthophosphate	mg/l				2.50							2.69							2.52								1.17						2.22	
Ammonium (N-NH4)	mg/l				28.40							29.30							30.00								9.92						24.41	
DOC	mg/l				32.00							33.10							36.90								16.10						29.53	
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																	
DCO/DBO					1.6														1.8														1.7	
Mesures																																		
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l																																	

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30	Valeur mens.	
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l		82.0		85.0		75.0			64.0		81.0	96.0					84.0	86.0		76.0				84.0		95.0		58.0				80.5
DCO	mg/l		185		172		173			158		176	242					195	195		174				208		169		146				183
DBO5	mg/l				95														115														105
Phosphore total	mg/l		1.89		1.82		1.83			1.59		1.75	2.02					1.96	2.12		1.82				2.01		2.00		1.68				1.87

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29	Di 30	Valeur mens.		
Analyses																																		
Matière en suspension	mg/l		10.0	17.0	9.5	14.0	10.0			7.5	13.5	13.0	11.5					9.5	16.0	8.0	8.5				10.0	23.0	20.0		8.5				12.3	
DCO	mg/l		37		38		36			34		41	40					40	44		35				49		41		36				39	
DBO5	mg/l				10														14														12	
Phosphore total	mg/l		0.40		0.38		0.41			0.38		0.45	0.49					0.44	0.57		0.42				0.50		0.60		0.44				0.46	
Orthophosphate	mg/l				0.05							0.06							0.11								0.07						0.07	
Ammonium (N-NH4)	mg/l				8.14							8.89							14.80								4.84						9.17	
DOC	mg/l				9.39							10.10							10.50								7.38						9.34	
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																	
Mesures																																		
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l																																	
Nitrites	mg/l N		0.85		0.78		0.71			0.58		0.52	0.77					0.60	0.82		0.47				0.63		0.35		0.64				7.72	

