Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Me 1	Je 2	Ve 3	Sa 4	Di 5	Lu 6	Ma 7	Me 8	Je 9	Ve 10	Sa 11	Di 12	Lu 13	Ma 14	Me 15	Je 16	Ve 17	Sa 18	Di 19	Lu 20	Ma 21	Me 22	Je 23	Ve 24	Sa 25	Di 26	Lu 27	Ma 28	Me 29	Je 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	8821	8156	7630	7252	7199	7465	7455	7390	7430	7553	7419	11950	10241	8156	7567	7423	7514	7372	7884	7567	7681	7750	7424	7676	7261	7388	7507	8002	7574	7234		234941
Température moyenne	°C	12.1	12.2	12.3	12.3	12.5	12.7	12.9	13.0	13.2	13.4	13.5	13.4	13.4	13.3	13.5	13.6	13.8	13.9	14.2	14.1	14.3	14.4	14.4	14.5	14.6	14.8	14.9	15.0	15.1	15.1		13.7
Température minimale atteinte	°C	10.8	10.9	11.0	11.2	11.4	11.7	11.7	12.0	12.0	12.3	12.3	12.3	12.6	12.2	12.2	12.4	12.5	12.3	12.3	12.5	13.1	12.9	13.0	12.9	12.9	13.5	13.6	13.6	13.3	13.5		10.8
Température maximale atteinte	°C	14.2	13.0	13.1	13.0	13.2	13.7	13.7	14.1	14.5	14.4	14.3	14.4	14.3	14.5	14.6	14.6	14.7	14.7	15.4	15.2	15.5	17.0	15.6	15.3	15.3	16.2	16.0	16.4	16.2	16.0		17.0
Analyses																																	
pH des eaux		8.02					7.98		7.91				7.88			8.00	8.08			8.00			8.01	8.03					7.88				7.98
Conductivité	uS	1416					1518		1411				1051			1415	2130			1442			1414	1828					1371				1500
Mesures																																	
pH moyen		8.15	8.13	8.05	8.02	7.93	7.89	8.02	7.98	8.08	8.02	7.95	7.85	8.11	8.11	8.03	8.04	8.03	7.92	7.90	8.10	8.08	8.12	8.06	8.12	8.10	8.05	8.04	8.09	8.09	8.17		8.04
pH minimal atteint		7.60	7.80	7.70	7.60	7.60	7.40	7.60	7.50	7.70	7.80	7.60	7.40	7.70	7.70	7.10	7.30	7.60	7.60	7.30	7.60	7.60	7.60	7.70	7.60	7.60	7.70	7.60	7.60	7.60	7.80		7.10
pH maximal atteint		8.80	8.70	8.70	8.70	8.50	8.60	8.90	8.70	8.70	8.60	8.60	8.20	8.60	8.80	9.10	8.90	8.70	8.70	8.70	8.80	8.80	8.90	8.80	8.80	8.70	8.80	8.90	8.80	8.80	8.80		9.10

Canal d'orage

Groupe / paramètre	Unité	Me 1	Je 2	Ve 3	Sa 4	Di 5	Lu 6	Ma 7	Me 8	Je 9	Ve 10	Sa 11	Di 12	Lu 13	Ma 14	Me 15	Je 16	Ve 17	Sa 18	Di 19	Lu 20	Ma 21	Me 22	Je 23	Ve 24	Sa 25	Di 26	Lu 27	Ma 28	Me 29	Je 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3																																

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Me 1	Je 2	Ve 3	Sa 4	Di 5	Lu 6	Ma 7	Me 8	Je 9	Ve 10	Sa 11	Di 12	Lu 13	Ma 14	Me 15	Je 16	Ve 17	Sa 18	Di 19	Lu 20	Ma 21	Me 22	Je 23	Ve 24	Sa 25	Di 26	Lu 27	Ma 28	Me 29	Je 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3																																
Température moyenne	°C	12.2	12.4	12.5	12.6	12.8	13.0	13.1	13.3	13.6	13.7	13.8	13.5	13.6	13.5	13.7	13.9	14.2	14.2	14.5	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.3	15.3	15.4	15.4		13.9
Température minimale atteinte	°C	11.3	11.6	11.5	12.0	12.0	12.2	12.6	12.7	12.9	13.1	13.1	12.7	13.2	12.9	13.1	13.2	13.5	13.4	13.6	13.8	13.8	14.0	14.0	14.1	13.8	14.2	14.3	14.7	14.3	14.8		11.3
Température maximale atteinte	°C	12.8	12.9	13.0	13.0	13.3	13.7	13.8	14.0	14.0	14.3	14.3	14.2	14.1	14.0	14.4	14.5	14.6	14.7	15.3	15.2	15.2	15.3	15.5	15.4	15.4	16.0	15.9	16.0	16.1	16.1		16.1
Mesures																																	
pH moyen		7.50	7.50	7.60	7.50	7.50	7.60	7.50	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.50	7.60	7.50	7.60	7.60	7.50	7.60	7.60	7.50	7.50	7.50	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60		7.56
pH minimal atteint		7.40	7.40	7.50	7.40	7.40	7.40	7.40	7.50	7.40	7.40	7.50	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.30	7.50	7.50	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.50	7.50	7.40		7.30
pH maximal atteint		7.80	7.80	7.70	7.70	7.70	7.80	7.70	7.90	7.80	7.90	7.90	7.70	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.90	7.90	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80		7.90

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Me 1	Je 2	Ve 3	Sa 4	Di 5	Lu 6	Ma 7	Me 8	Je 9	Ve 10	Sa 11	Di 12	Lu 13	Ma 14	Me 15	Je 16	Ve 17	Sa 18	Di 19	Lu 20	Ma 21	Me 22	Je 23	Ve 24	Sa 25	Di 26	Lu 27	Ma 28	Me 29	Je 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	8821	8156	7630	7252	7199	7465	7455	7390	7430	7553	7419	11950	10241	8156	7567	7423	7514	7372	7884	7567	7681	7750	7424	7676	7261	7388	7507	8002	7574	7234		234941
Température moyenne	°C																																

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Me 1	Je 2	Ve 3	Sa 4	Di 5	Lu 6	Ma 7	Me 8	Je 9	Ve 10	Sa 11	Di 12	Lu 13	Ma 14	Me 15	Je 16	Ve 17	Sa 18	Di 19	Lu 20	Ma 21	Me 22	Je 23	Ve 24	Sa 25	Di 26	Lu 27	Ma 28	Me 29	Je 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Température minimale atteinte	°C																																
Température maximale atteinte	°C																																
Analyses																																	
pH des eaux		8.00					7.96		7.98				7.93			8.04	7.93			7.98			8.06						7.92				7.98
Conductivité	uS	1398					1479		1413				910			1301	1805			1416			1417	1729					1438				1431
Mesures																																	
pH moyen																																	
pH minimal atteint																																	
pH maximal atteint																																	

Sortie Actiflo

Groupe / paramètre	Unité	Me 1	Je 2	Ve 3	Sa 4	Di 5	Lu 6	Ma 7	Me 8	Je 9	Ve 10	Sa 11	Di 12	Lu 13	Ma 14	Me 15	Je 16	Ve 17	Sa 18	Di 19	Lu 20	Ma 21	Me 22	Je 23	Ve 24	Sa 25	Di 26	Lu 27	Ma 28	Me 29	Je 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	9402	7787	7666	7365	7355	7419	7471	7256	7737	7716	7228	10289	9200	7974	7429	7514	7317	6950	7322	7810	7188	6999	6925	6766	6523	6665	6364	6883	6551	6312		223383
Analyses																																	
pH des eaux																																	
Conductivité	uS																																

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Me 1	Je 2	Ve 3	Sa 4	Di 5	Lu 6	Ma 7	Me 8	Je 9	Ve 10	Sa 11	Di 12	Lu 13	Ma 14	Me 15	Je 16	Ve 17	Sa 18	Di 19	Lu 20	Ma 21	Me 22	Je 23	Ve 24	Sa 25	Di 26	Lu 27	Ma 28	Me 29	Je 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	211	1972	2127	625	11350	852	796	459	3366	280	2287	82	93	217	702	791	1237	106	2883	615	3685	9847	0	0	0	0						44583

Cellule 2

Groupe / paramètre	Unité	Me 1	Je 2	Ve 3	Sa 4	Di 5	Lu 6	Ma 7	Me 8	Je 9	Ve 10	Sa 11	Di 12	Lu 13	Ma 14	Me 15	Je 16	Ve 17	Sa 18	Di 19	Lu 20	Ma 21	Me 22	Je 23	Ve 24	Sa 25	Di 26	Lu 27	Ma 28	Me 29	Je 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Me 1	Je 2	Ve 3	Sa 4	Di 5	Lu 6	Ma 7	Me 8	Je 9	Ve 10	Sa 11	Di 12	Lu 13	Ma 14	Me 15	Je 16	Ve 17	Sa 18	Di 19	Lu 20	Ma 21	Me 22	Je 23	Ve 24	Sa 25	Di 26	Lu 27	Ma 28	Me 29	Je 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						2

Cellule 6

Groupe / paramètre	Unité	Me 1	Je 2	Ve 3	Sa 4	Di 5	Lu 6	Ma 7	Me 8	Je 9	Ve 10	Sa 11	Di 12	Lu 13	Ma 14	Me 15	Je 16	Ve 17	Sa 18	Di 19	Lu 20	Ma 21	Me 22	Je 23	Ve 24	Sa 25	Di 26	Lu 27	Ma 28	Me 29	Je 30		Valeur mens.
Données générales																																
Volume traité	m3	253	202	2003	2097	897	1116	1034	716	402	3289	476	2087	83	100	208	761	778	1217	112	2858	610	3688	9844	0	0	0					34831

Sortie biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Me 1	Je 2	Ve 3	Sa 4	Di 5	Lu 6	Ma 7	Me 8	Je 9	Ve 10	Sa 11	Di 12	Lu 13	Ma 14	Me 15	Je 16	Ve 17	Sa 18	Di 19	Lu 20	Ma 21	Me 22	Je 23	Ve 24	Sa 25	Di 26	Lu 27	Ma 28	Me 29	Je 30		Valeur mens.
Données générales																																
Volume traité	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Analyses																																
pH des eaux																																
Conductivité	uS																															