Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l	351.0		382.0			263.0		309.0		264.0			395.0		376.0		444.0			314.0		151.0		248.0			332.0		116.0			303.5
DBO5	mg/l								190							215							88							62			139
Phosphore total	mg/l	5.18		6.09			4.58		4.75		3.71			4.53		4.50		6.17			5.70		2.35		4.15			5.79		1.75			4.56
Orthophosphate	mg/l	2.05							1.92							2.16							0.94							0.81			1.58
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l	23.60							22.80							25.00							9.47							6.43			17.46
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l	99.90							93.40							97.20							43.60							38.60			74.54
DCO/DBO									1.6							1.7							1.7							1.9			1.7
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l	0.81							1.01							0.82							1.60							2.05			1.26
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l	0.15							0.18							0.14							0.16							0.15			0.16

Canal d'orage

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l	351.0		382.0			263.0		309.0		264.0			395.0		376.0		444.0			314.0		151.0		248.0			332.0		116.0			303.5
DBO5	mg/l								190							215							88							62			139
Phosphore total	mg/l	5.18		6.09			4.58		4.75		3.71			4.53		4.50		6.17			5.70		2.35		4.15			5.79		1.75			4.56
Orthophosphate	mg/l	2.05							1.92							2.16							0.94							0.81			1.58
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l	23.60							22.80							25.00							9.47							6.43			17.46
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l	99.90							93.40							97.20							43.60							38.60			74.54
DCO/DBO									1.6							1.7							1.7							1.9			1.7
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l	0.81							1.01							0.82							1.60							2.05			1.26
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l	0.15							0.18							0.14							0.16							0.15			0.16

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l	120.0		132.0			124.0		129.0		118.0			156.0		140.0		137.0			101.0		91.0		93.0			118.0		72.0			117.8
DBO5	mg/l								74							82							52							34			61
Phosphore total	mg/l	1.74		1.99			1.54		2.04		1.92			1.78		1.61		1.63			1.42		1.33		1.26			1.69		0.94			1.61
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l	23.20							22.90							28.30							10.10							6.89			18.28
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l	3.5	4.5	4.5			3.5	2.5	5.0	6.5	4.5			4.5	6.0	3.5	4.0	8.5			9.0	7.0	6.0	6.5	5.0			8.5	6.0	4.0	6.0		5.4
DCO	mg/l	27.0		23.0			22.0		27.0		28.0			25.6		26.4		32.9			30.0		21.0		22.0			31.0		20.0			25.8
DBO5	mg/l								6							6							8							6			7
Phosphore total	mg/l	0.67		0.67			0.36		0.57		0.52			0.82		0.75		0.74			0.47		0.28		0.35			0.33		0.17			0.52
Orthophosphate	mg/l	0.62							0.49							0.61							0.25							0.17			0.43
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l	0.51							0.84							1.10							1.24							1.80			1.10
DOC	mg/l	8.23							8.06							10.40							7.07							7.09			8.17
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l	17.70							19.10							24.40							6.78							7.24			15.04
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l	0.04							0.08							0.09							0.06							0.09			0.07

Sortie Actiflo

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80		0.80

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80		0.80
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80		0.80
Ammonium NH4 Lange Min	mg/l	9.90	10.30	10.10	6.00	5.50	8.80	9.20	9.10	9.40	10.60	11.40	8.00	9.40	11.90	11.60	12.70	5.30	4.70	10.90	6.70	7.30	5.60	4.40	1.20	0.50	2.60	20.00	1.00	0.50	0.60		0.50
Ammonium NH4 Lange Max	mg/l	33.00	33.60	30.60	40.20	16.20	27.30	28.70	34.80	42.50	34.20	33.10	37.90	34.60	39.00	40.70	39.70	34.70	38.10	39.60	33.40	27.30	17.30	53.30	26.10	35.40	20.00	20.00	53.60	16.20	24.30		53.60
Ammonium NH4 Lange Moyen	mg/l	19.30	21.30	21.30	23.80	10.90	18.00	19.80	21.20	23.20	21.70	24.10	22.90	21.10	24.00	25.90	27.60	21.00	17.30	23.90	16.20	16.90	10.00	21.80	4.20	3.50	16.90	20.00	16.90	6.80	12.60		18.47

Sortie déc. lamellaire

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																

Cellule 2

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	0.00	6.30	6.00	3.70	0.30	4.60	5.20	5.00	4.20	4.50	4.70	4.50	4.30	0.50	3.90	3.80	2.20	0.20	2.50	1.60	1.40	0.70	0.70	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	8.50	8.30	7.90	7.70	6.00	6.80	6.50	6.30	6.00	6.00	5.50	5.20	5.10	4.90	4.70	4.30	4.00	3.20	3.00	2.60	2.10	1.50	1.40	1.10	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60		8.50
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	5.30	7.40	7.20	6.70	5.00	6.00	5.90	5.60	5.40	5.30	5.10	4.90	4.80	4.10	4.40	4.10	3.50	2.00	2.80	2.10	1.80	1.20	1.10	0.70	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50		3.57

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	0.00	9.10	9.50	5.40	0.20	7.90	7.90	8.20	6.80	7.10	8.70	8.40	8.20	0.90	7.60	7.70	4.10	0.90	6.90	4.60	4.40	3.30	3.60	3.30	2.60	2.50	1.40	0.60	0.80	0.00		0.00
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	13.60	14.00	13.50	14.30	9.40	12.10	12.00	12.50	12.60	12.60	11.10	11.00	10.60	10.60	11.00	10.00	9.40	8.40	8.90	7.60	6.80	5.40	6.70	5.30	4.10	3.10	2.80	2.40	2.30	11.50		14.30
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	8.90	11.60	11.60	11.30	7.60	10.20	10.40	10.30	10.00	10.20	10.00	9.80	9.50	8.20	9.60	9.20	7.90	5.00	7.90	6.10	5.80	4.50	5.20	4.20	3.20	2.80	2.30	1.80	1.40	7.00		7.45

Cellule 6

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20

Sortie biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																