

Protocole mensuel - Catégorie: Concentrations - Tous les points de mesure

SynData 4.4

Mois août 2019

Imprimé le

25.09.2019 14:22

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.		
Analyses																																			
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																		

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.		
Analyses																																			
Matière en suspension	mg/l	6.5			6.5	10.0	11.0	8.0	10.0			10.0	12.5	7.5	16.0	12.5			10.5	12.5	12.0	10.5	6.5	4.5		7.0	4.5	13.5	9.0	8.0			9.5		
DCO	mg/l	20.7			24.3		35.7		30.7			25.1		22.5		34.2			33.9			28.7	31.1			27.5		35.4		30.5			29.3		
DBO5	mg/l													4														8					6		
Phosphore total	mg/l	0.26			0.26		0.46		0.45			0.32		0.34		0.62			0.35			0.36	0.34			0.38		0.54		0.43			0.39		
Orthophosphate	mg/l						0.13							0.11								0.04						0.18					0.11		
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l						2.62							1.13								1.15						1.69					1.65		
DOC	mg/l						8.63							6.26								7.18						8.93					7.75		
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																		
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l						19.00							22.20								22.80						28.70					23.18		
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l						0.14							0.06								0.07						0.12					0.10		

Sortie Actiflo

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.		
Analyses																																			
Matière en suspension	mg/l																																		
DCO	mg/l																																		
DBO5	mg/l																																		
Phosphore total	mg/l																																		
Orthophosphate	mg/l																																		
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																		
DOC	mg/l																																		
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																		
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																		
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																		

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.		
Mesures																																			
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	-0.90	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	-0.90		

