

STEP La Saunerie / Responsable: Denis Fahrni																											Page 1/4	
Protocole mensuel - Catégorie: Concentrations - Tous les points de mesure																											SynData 4.6	
Mois août 2025																											Imprimé le	19.09.2025 14:36

Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28	Ve 29	Sa 30	Di 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l			380.0		389.0		464.0			530.0			542.0				480.0		509.0		280.0			452.0		396.0		123.0				413.2
DBO5	mg/l					241														315													278
Phosphore total	mg/l			4.68		5.30		5.59			6.09			5.73				6.33		6.44		3.12			5.92		5.12		1.53				5.08
Orthophosphate	mg/l					2.55								2.58						2.41							1.91						2.36
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l					33.10								35.70						30.60							23.00						30.60
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l					105.00								120.00						149.00							95.00						117.25
DCO/DBO						1.6														1.6													1.6
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l					0.34								0.54						0.64							0.68						0.55
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l					0.12								0.28						0.40							0.12						0.23

Canal d'orage

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28	Ve 29	Sa 30	Di 31	Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l			380.0		389.0		464.0			530.0			542.0				480.0		509.0		280.0			452.0		396.0		123.0				413.2
DBO5	mg/l					241														315													278
Phosphore total	mg/l			4.68		5.30		5.59			6.09			5.73				6.33		6.44		3.12			5.92		5.12		1.53				5.08
Orthophosphate	mg/l					2.55								2.58						2.41							1.91						2.36
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l					33.10								35.70						30.60							23.00						30.60
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l					105.00								120.00						149.00							95.00						117.25
DCO/DBO						1.6														1.6													1.6
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l					0.34								0.54						0.64							0.68						0.55
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l					0.12								0.28						0.40							0.12						0.23

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28	Ve 29	Sa 30	Di 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l			125.0		158.0		151.0			187.0			180.0				172.0		163.0		105.0			210.0		134.0		99.0				153.1
DBO5	mg/l					84														83													83
Phosphore total	mg/l			1.28		1.45		1.46			1.81			1.81				1.81		1.69		1.17			1.81		1.50		1.21				1.55
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l					37.10								44.10						39.10							28.30						37.15

STEP La Saunerie / Responsable: Denis Fahrni		Page 2/4
Protocole mensuel - Catégorie: Concentrations - Tous les points de mesure		SynData 4.6
Mois août 2025		Imprimé le 19.09.2025 14:36

Sortie DP

Sortie exutoire

Sortie Actiflo

STEP La Saunerie / Responsable: Denis Fahrni		Page 4/4
Protocole mensuel - Catégorie: Concentrations - Tous les points de mesure		SynData 4.6
Mois août 2025		Imprimé le 19.09.2025 14:36

Cellule 3

Cellule 6

Sortie biostyr