

STEP La Saunerie / Responsable: Denis Fahrni																												Page 1/3	
Protocole mensuel - Catégorie: Analyse des eaux - Tous les points de mesure																												SynData 4.6	
Mois août 2025																												Imprimé le	19.09.2025 14:36

Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28	Ve 29	Sa 30	Di 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	7042	7443	5969	5940	6404	6139	6488	6139	6039	5979	6172	6193	6202	6642	6411	6698	6471	6361	7700	14008	9303	6149	6380	6112	6687	9836	10509	19043	7655	6787	8557	233458
Température moyenne	°C	19.3	19.1	19.2	19.3	19.3	19.4	19.6	19.6	19.7	19.9	20.1	20.2	20.4	21.7	21.1	21.1	21.0	21.0	20.9	20.5	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.4	19.5	19.9	20.0	20.0	20.2	
Température minimale atteinte	°C	18.0	18.0	17.9	18.2	18.2	18.4	17.5	18.5	18.7	18.8	19.0	19.2	19.6	19.7	19.7	19.6	19.6	19.7	19.6	19.6	19.2	19.1	19.0	19.0	19.2	19.6	18.3	18.3	19.1	19.0	19.0	17.5
Température maximale atteinte	°C	19.8	19.7	19.8	19.9	19.9	20.0	21.1	20.9	20.4	20.7	20.7	20.8	21.0	23.6	22.1	24.4	22.0	21.8	22.1	22.0	21.6	21.3	21.3	21.5	21.3	21.5	21.3	20.8	20.5	20.5	20.9	24.4
Analyses																																	
pH des eaux				7.87		7.87		7.92			7.89			7.80				7.79		7.75					7.88		7.78						7.84
Conductivité	uS			1479		1258		2210			1670			1808				1571		1494					1703		1046						1582
Mesures																																	
pH moyen		7.58	7.76	7.77	7.60	7.72	7.79	7.73	7.66	7.64	7.60	7.62	7.67	7.70	7.69	7.71	7.72	7.73	7.74	7.75	7.72	7.81	7.84	7.79	7.73	7.75	7.69	7.79	7.84	7.90	7.55	7.60	7.72
pH minimal atteint		7.20	7.10	7.40	7.10	6.00	7.40	7.20	7.20	7.30	7.00	7.20	7.20	7.20	7.20	7.30	7.00	7.20	7.20	7.30	7.10	7.30	7.40	7.40	7.40	7.20	7.30	7.00	7.30	7.50	7.20	7.20	6.00
pH maximal atteint		8.20	8.30	8.40	8.40	8.20	8.50	8.20	8.10	8.20	8.10	8.20	8.20	8.20	8.10	8.20	8.20	8.20	8.30	8.30	8.30	8.60	8.30	8.20	8.20	8.30	8.40	8.40	8.60	8.30	8.30	8.30	8.60

Canal d'orage

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28	Ve 29	Sa 30	Di 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3																																

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28	Ve 29	Sa 30	Di 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3																																
Température moyenne	°C	-1.5	-1.5	-1.5																													-1.5
Température minimale atteinte	°C	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
Température maximale atteinte	°C	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.5	-1.4	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4
Mesures																																	
pH moyen		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
pH minimal atteint		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
pH maximal atteint		1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.51	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.53	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.51	1.51	1.51	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.51	1.52	1.51	1.53

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28	Ve 29	Sa 30	Di 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	7042	7443	5969	5940	6404	6139	6488	6139	6039	5979	6172	6193	6202	6642	6411	6698	6471	6361	7700	14008	9303	6149	6380	6112	6687	9836	10509	19043	7655	6787	8557	233458
Température moyenne	°C	20.1	19.5	19.8	19.9	20.2	20.0	20.3	20.6	20.8	20.9	21.1	21.3	21.4	22.0	22.4	22.4	22.0	21.9	22.0	21.6	20.9	21.0	21.3	21.2	21.3	21.2	21.2	19.8	20.1	20.4	20.6	20.9

STEP La Saunerie / Responsable: Denis Fahrni										Page 2/3	
Protocole mensuel - Catégorie: Analyse des eaux - Tous les points de mesure										SynData 4.6	
Mois août 2025										Imprimé le 19.09.2025 14:36	

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28	Ve 29	Sa 30	Di 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Température minimale atteinte	°C	19.7	19.1	19.6	19.6	19.9	19.7	20.0	20.4	20.5	20.6	20.8	21.1	21.1	21.4	22.1	21.9	21.6	21.5	21.6	20.7	20.2	20.1	21.1	20.7	20.9	20.9	19.9	18.9	19.1	20.0	20.1	18.9
Température maximale atteinte	°C	20.3	19.8	20.0	20.3	20.4	20.2	20.6	20.8	21.0	21.1	22.2	22.2	22.5	22.7	22.8	22.8	22.3	22.2	22.3	22.2	21.4	21.4	21.4	21.5	21.5	21.5	21.6	20.6	20.5	20.7	21.0	22.8
Analyses																																	
pH des eaux				7.89		7.92		7.80			7.75			7.75				7.86		7.80					7.81		7.84						7.82
Conductivité	uS			1197		1467		1924			1519			1457				1311		1437					1534		1146						1444
Mesures																																	
pH moyen		6.74	6.60	6.70	6.70	6.67	6.69	6.71	6.73	6.71	6.74	6.79	6.81	6.85	6.83	6.89	6.88	6.89	6.89	6.68	6.45	6.41	6.53	6.56	6.63	6.70	6.64	6.64	6.45	6.68	6.65	6.60	6.69
pH minimal atteint		6.65	6.42	6.63	6.60	6.60	6.64	6.61	6.62	6.64	6.62	6.70	6.73	6.76	6.78	6.78	6.80	6.77	6.78	6.51	6.21	6.18	6.34	6.41	6.42	6.55	6.42	6.39	6.21	6.55	6.56	6.42	6.18
pH maximal atteint		6.83	6.79	6.82	6.83	6.77	6.78	6.86	6.94	6.80	6.87	6.90	6.96	7.03	6.92	7.04	7.01	7.03	7.06	6.83	6.68	6.58	6.69	6.70	6.79	6.86	6.80	6.80	6.70	6.74	6.74	6.68	7.06

Sortie Actiflo

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28	Ve 29	Sa 30	Di 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Analyses																																	
pH des eaux																																	
Conductivité	uS																																

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28	Ve 29	Sa 30	Di 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	7249	8154	5954	6814	5875	6104	6310	6478	5893	6452	6384	6814	7207	6462	6716	6956	7101	7571	8107	14494	9906	7343	6166	6758	7019	9321	11237	19085	9123	7992	9358	246403

Cellule 2

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28	Ve 29	Sa 30	Di 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	1855	2639	1984	1134	1269	1211	1478	1987	1380	2211	2101	1701	1830	2195	2266	2195	2444	1985	1821	3431	1294	1818	1401	1805	1804	2880	2410	4751	2208	2689	2846	65023

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Ve 1	Sa 2	Di 3	Lu 4	Ma 5	Me 6	Je 7	Ve 8	Sa 9	Di 10	Lu 11	Ma 12	Me 13	Je 14	Ve 15	Sa 16	Di 17	Lu 18	Ma 19	Me 20	Je 21	Ve 22	Sa 23	Di 24	Lu 25	Ma 26	Me 27	Je 28	Ve 29	Sa 30	Di 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	1980	2225	966	2066	2112	1625	2331	1184	1287	1611	1646	1491	1964	1305	1625	1212	904	2054	2086	3856	2690	2079	1786	2491	1911	2310	2984	5321	2293	2315	3021	64731

STEP La Saunerie / Responsable: Denis Fahrni		Page 3/3
Protocole mensuel - Catégorie: Analyse des eaux - Tous les points de mesure		SynData 4.6
Mois août 2025		Imprimé le 19.09.2025 14:36

Cellule 6