

STEP La Saunerie / Responsable: Denis Fahrni																										Page 1/4	
Protocole mensuel - Catégorie: Concentrations - Tous les points de mesure																										SynData 4.6	
Mois septembre 2025																										Imprimé le	04.11.2025 07:39

Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.	
Analyses																																		
Matière en suspension	mg/l																																	
DCO	mg/l	237.0			181.0				306.0		424.0				399.0		451.0		464.0					161.0		249.0				362.0		367.0		327.4
DBO5	mg/l	105															271														268		215	
Phosphore total	mg/l	2.40			2.29				3.81		4.18				4.55		5.02		5.05					1.57		2.74				4.00		4.68		3.66
Orthophosphate	mg/l	1.17									2.03						2.36								1.55						2.08		1.84	
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l	12.90									24.70						31.30								15.20						26.80		22.18	
DOC	mg/l	45.30									95.80																						70.55	
Carbone organique Total (TOC)	mg/l	45.30									95.80						117.00								73.40						101.00		86.50	
DCO/DBO		2.3															1.7														1.4		1.8	
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l	0.93									0.84						0.55								1.64						0.64		0.92	
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l	0.15									0.31						0.30								0.28						0.17		0.24	

Canal d'orage

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l	237.0			181.0				306.0		424.0				399.0		451.0		464.0				161.0		249.0				362.0		367.0		327.4
DBO5	mg/l	105															271														268		215
Phosphore total	mg/l	2.40			2.29				3.81		4.18				4.55		5.02		5.05				1.57		2.74				4.00		4.68		3.66
Orthophosphate	mg/l	1.17									2.03						2.36							1.55							2.08		1.84
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l	12.90									24.70						31.30								15.20						26.80		22.18
DOC	mg/l	45.30									95.80																						70.55
Carbone organique Total (TOC)	mg/l	45.30									95.80						117.00								73.40						101.00		86.50
DCO/DBO		2.3															1.7														1.4		1.8
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l	0.93									0.84						0.55								1.64						0.64		0.92
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l	0.15									0.31						0.30								0.28						0.17		0.24

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.	
Analyses																																		
Matière en suspension	mg/l																																	
DCO	mg/l	122.0			96.0				159.0		168.0				166.0		191.0		255.0					110.0		145.0				123.0		189.0		156.7
DBO5	mg/l	70															101														107		93	
Phosphore total	mg/l	1.71			1.34				1.74		1.53				1.73		1.77		1.85				1.12		1.45				1.65		2.29		1.65	
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l	18.00									27.30						38.00								21.50						35.50		28.06	

STEP La Saunerie / Responsable: Denis Fahrni		Page 2/4
Protocole mensuel - Catégorie: Concentrations - Tous les points de mesure		SynData 4.6
Mois septembre 2025		Imprimé le 04.11.2025 07:39

Sortie DP

Sortie exutoire

Sortie Actiflo

Sortie biostyr