

STEP La Saunerie / Responsable: Denis Fahrni																											Page 1/3	
Protocole mensuel - Catégorie: Analyse des eaux - Tous les points de mesure																											SynData 4.6	
Mois septembre 2025																											Imprimé le	04.11.2025 07:40

Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	14647	9736	7648	12855	10057	7801	7549	10403	10230	8600	8023	7756	9237	7473	8144	7443	7016	6895	6941	6132	12125	16432	16400	13859	10742	13690	11126	9233	8600	8094		294887
Température moyenne	°C	19.4	19.5	19.7	19.1	19.3	19.4	19.6	19.5	19.3	19.5	19.5	19.5	19.3	19.5	19.5	19.4	19.4	19.4	19.5	19.6	19.1	18.1	17.5	18.1	18.2	17.4	17.6	17.9	18.0	17.9		19.0
Température minimale atteinte	°C	18.4	18.6	19.1	16.2	18.6	18.5	18.6	17.5	18.2	18.7	18.7	18.5	18.0	18.6	18.4	18.8	18.7	18.8	18.5	18.5	17.2	16.9	13.9	17.1	16.8	14.4	15.1	17.1	17.2	17.0		13.9
Température maximale atteinte	°C	20.4	20.3	20.6	20.2	19.9	19.9	20.3	20.4	20.2	20.3	20.1	20.1	20.0	20.2	20.6	20.7	20.2	20.2	20.1	20.2	20.4	19.0	18.8	19.0	19.7	18.2	18.4	18.7	18.8	18.9		20.7
Analyses																																	
pH des eaux		7.85			8.05				7.77		7.81				7.80		7.73						7.97		8.05				8.01		7.77		7.88
Conductivité	uS	714			731				921		1391				1401		1396						682		1014				1117		1021		1039
Mesures																																	
pH moyen		7.69	7.83	7.78	7.81	7.91	7.77	7.71	7.70	7.84	7.74	7.69	7.50	7.61	7.58	7.63	7.61	7.47	7.35	7.40	7.11	7.33	7.59	7.78	7.76	7.78	7.61	7.70	7.68	7.59	7.60		7.64
pH minimal atteint		7.20	7.30	7.40	7.30	7.20	7.20	7.30	7.10	7.00	7.20	6.60	6.70	7.00	7.00	6.90	6.90	6.60	6.70	6.40	6.20	6.70	7.10	7.10	6.80	7.10	7.00	7.30	7.40	6.90	6.90		6.20
pH maximal atteint		8.50	8.60	8.60	8.30	8.40	8.30	8.20	8.40	8.50	8.50	8.40	8.30	8.40	8.40	8.50	8.50	8.40	8.40	8.30	8.20	8.30	8.20	8.60	8.30	8.40	8.40	8.30	8.40	8.60	8.40		8.60

Canal d'orage

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3				63																												63

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3																																
Température moyenne	°C																																
Température minimale atteinte	°C	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
Température maximale atteinte	°C	-1.2	-1.2	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.5	-1.4	-1.5	-1.4	-1.2	-1.3	-1.2	-1.5	-1.4	-1.4	-1.5	-1.4	-1.5	-1.5	-1.5	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2
Mesures																																	
pH moyen		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.51	1.50	1.50		1.50
pH minimal atteint		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50		1.50
pH maximal atteint		1.59	1.62	1.51	1.54	1.52	1.52	1.55	1.51	1.52	1.52	1.53	1.59	1.56	1.58	1.52	1.54	1.53	1.52	1.52	1.52	1.51	1.63	1.60	1.59	1.61	1.60	1.60	1.61	1.60	1.60		1.63

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	14647	9736	7648	12918	10057	7801	7549	10403	10230	8600	8023	7756	9237	7473	8144	7443	7016	6895	6941	6132	12125	16432	16400	13859	10742	13690	11126	9233	8600	8094		294950
Température moyenne	°C	19.8	19.9	20.3	19.8	19.6	19.8	20.1	20.2	19.7	20.0	19.9	20.0	19.8	19.9	20.2	19.8	20.0	20.1	20.3	20.4	20.1	18.4	18.1	18.2	18.5	17.8	18.0	18.3	18.4	18.5		19.5

STEP La Saunerie / Responsable: Denis Fahrni																											Page 2/3	
Protocole mensuel - Catégorie: Analyse des eaux - Tous les points de mesure																											SynData 4.6	
Mois septembre 2025																											Imprimé le	04.11.2025 07:40

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Température minimale atteinte	°C	19.2	19.4	19.8	18.9	19.0	19.4	19.5	19.4	18.9	19.7	19.6	19.5	19.3	19.3	19.7	18.9	19.7	19.6	19.8	20.1	18.1	18.0	17.0	16.9	18.0	16.7	17.3	17.6	18.0	17.9		16.7
Température maximale atteinte	°C	20.5	20.3	20.6	20.6	20.0	20.1	20.5	20.5	20.2	20.3	20.3	20.2	20.1	20.4	20.5	20.4	20.2	20.4	20.6	20.6	20.6	18.9	18.8	18.8	18.8	18.6	18.4	18.6	18.8	18.9		20.6
Analyses																																	
pH des eaux		7.74			7.78				7.73		7.78				7.93		7.96						7.76		7.95				8.01		7.98		7.86
Conductivité	uS	662			884				1140		1129				1036		1257						548		907				1044		1054		966
Mesures																																	
pH moyen		6.35	6.44	6.47	6.37	6.48	6.52	6.57	6.51	6.43	6.49	6.47	6.48	6.58	6.55	6.61	6.65	6.61	6.71	6.69	6.63	6.56	6.49	6.62	6.68	6.72	6.55	6.68	6.75	6.72	6.75		6.57
pH minimal atteint		6.12	6.30	6.36	6.07	6.36	6.41	6.46	6.25	6.14	6.41	6.36	6.40	6.42	6.37	6.51	6.52	6.53	6.51	6.56	6.54	6.29	6.25	6.48	6.48	6.65	6.35	6.52	6.66	6.64	6.67		6.07
pH maximal atteint		6.55	6.61	6.62	6.63	6.66	6.72	6.67	6.70	6.72	6.68	6.67	6.58	6.84	6.71	6.72	6.84	6.65	6.92	6.88	6.72	6.83	6.96	6.85	6.86	6.91	6.76	6.85	6.89	6.88	6.91		6.96

Sortie Actiflo

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Analyses																																	
pH des eaux																																	
Conductivité	uS																																

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	15733	10113	8478	12910	11555	8227	7967	10750	11103	9343	8904	7779	10197	7663	8220	8485	6993	7366	8329	6476	13039	16160	16474	13948	11922	14108	11279	10930	9593	9655		313699

Cellule 2

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	3947	3020	2905	3968	3165	2734	2025	3658	2793	2251	2504	2161	3358	1278	2531	2304	2331	1703	2555	2122	3796	3830	4883	4422	2952	4093	3423	2089	2257	2799		87857

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	4500	3442	2276	2958	2737	2897	2383	2522	2990	2730	2489	2096	2473	2701	2177	2802	1274	1782	2018	1212	3651	4613	3791	3321	2839	3332	3753	3029	2602	1832		83222

STEP La Saunerie / Responsable: Denis Fahrni		Page 3/3
Protocole mensuel - Catégorie: Analyse des eaux - Tous les points de mesure		SynData 4.6
Mois septembre 2025		Imprimé le 04.11.2025 07:40

Cellule 6